令和４年１月７日

会　員　各　位

（一社）長崎県ＬＰガス協会

Ｉ・Ｔ・Ｏ（株）製８kg/h 及び２０kg/h 自動切替式調整器の
不具合対象製品の取替作業等について（お願い）

この度、Ｉ・Ｔ・Ｏ（株）より、全Ｌ協を通じて標記調整器の不具合対象製品の取替作業の協力依頼がありました。

概要としては、「２００８年５月製造～２０１４年９月製造の８kg/h 小型自動切替式調整器」及び「２０１１年３月製造～２０１５年６月製造の２０kg/h 自動切替式調整器」において、一部に少量のガス漏れが発生する恐れがあることが判明したため、対象製品の取替を実施するとのことです。

なお、対象調整器の納入事業者には、同社より連絡の上対処するとのことです。

対象となる会員の皆様につきましては、**メーカー又は購入元より連絡がありますので、ご留意いただきますようお願いいたします。**

また、本件に関する詳細につきましては、下記をご参照くださいますようお願いします。

本件問い合わせ先

Ｉ・Ｔ・Ｏ対策本部　（８：３０～１７：３０）

０１２０－８３－３７８１

または、

０７２－９８１－３７８１

同社ホームページ

https://www.itokoki.co.jp/news/20220107_info.pdf

当協会のホームページにも対象製品のロットナンバー、具体的な不具合内容、取替費用等の詳細、対象製品のロットナンバーの見分け方を掲示しています。

以上